Coletas do mês de fevereiro de 2025				Físico-Química	Microbiológica	Microbiológica	Organoléptica
		Rec 0,20 < Cl < 2,0 Máx 5,0 mg/L (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)	6,0 < pH < 9,0 (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	T < 5,0 (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)
Coleta nº	Forma de abastecimento	Cloro Residual Livre (mg/L)	pH	Fluoreto (mg/L)	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Turbidez (uT)
10	SAA	0,93	6,0	0,2	Presente	Ausente	0,44
11	SAA	0,96	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,29
12	SAA	1,67	5,0	0,4	Ausente	Ausente	0,57
13	SAA	2,06	5,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,85
14	SAI	0,00	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,37
15	SAA	1,00	6,0	0,7	Ausente	Ausente	0,72
16	SAA	1,34	5,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,68
17	SAA	1,11	6,0	0,7	Ausente	Ausente	0,87
18	SAA	0,35	6,0	0,7	Ausente	Ausente	0,69
19	SAA	0,45	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,72
20	SAA	1,24	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,84
21	SAA	1,19	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,64
22	SAA	0,56	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,55

Referências

Portaria 421/SES/SC de 13/05/2016 Valor Ref.: VMP: mínimo de 0,7 mg/L e o máximo de 1,0 mg/L de fluoreto

Art. 28 § 1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS : Valor Ref.: VMP: 5 uT

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Presença de *Escherichia coli* : Indicador de contaminação fecal.

Art. 32 da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Valor mínimo de 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado

Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021: Recomenda-se que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,0

SAA : Sistema de Abastecimento de Água SAC: Solução Alternativa Coletiva [1]SAI: Solução Alternativa Individual - Rural

* Lacen/SC disponibiliza apenas 4 análises mensais.