Coletas do mês de Julho 2026				Físico-Química	Microbiológica	Microbiológica	Organoléptica
		Rec 0,20 < Cl < 2,0 Máx 5,0 mg/L (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)	6,0 < pH < 9,0 (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	T < 5,0 (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)
Coleta nº	Forma de abastecimento	Cloro Residual Livre (mg/L)	pH	Fluoreto (mg/L)	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Turbidez (uT)
70	SAA	2,94	6,0	0,7	Ausente	Ausente	0,78
71	SAA	2,93	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,44
72	SAA	3,72	7,0	1,3	Ausente	Ausente	0,62
73	SAA	3,71	7,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,55
74	SAI	0,00	8,0	Não realizada*	Presente	Presente	1,22
75	SAA	1,56	6,0	0,9	Ausente	Ausente	0,63
76	SAA	1,54	6,0	0,8	Ausente	Ausente	0,48
77	SAA	1,57	6,0	0,8	Presente	Ausente	9,65
78	SAA	1,57	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	5,52
79	SAA	1,77	6,0	0,8	Ausente	Ausente	1,18
80	SAI	0,00	7,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	1,85

Referências

Portaria 421/SES/SC de 13/05/2016 Valor Ref.: VMP: mínimo de 0,7 mg/L e o máximo de 1,0 mg/L de fluoreto

Art. 28 § 1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS : Valor Ref.: VMP: 5 uT

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Presença de *Escherichia coli* : Indicador de contaminação fecal.

Art. 32 da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Valor mínimo de 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado

Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021: Recomenda-se que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,0

SAA : Sistema de Abastecimento de Água SAC: Solução Alternativa Coletiva [1]SAI: Solução Alternativa Individual - Rural

* Lacen/SC disponibiliza apenas 4 análises mensais.