Coletas do mês de Setembro 2026				Físico-Química	Microbiológica	Microbiológica	Organoléptica
		Rec 0,20 < Cl < 2,0 Máx 5,0 mg/L (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)	6,0 < pH < 9,0 (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	T < 5,0 (Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021)
Coleta nº	Forma de abastecimento	Cloro Residual Livre (mg/L)	pH	Fluoreto (mg/L)	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Turbidez (uT)
92	SAA	2,62	7,0	0,9	Presente	Ausente	0,47
93	SAA	2,60	7,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,36
94	SAA	2,06	6,0	0,7	Não realizada	Não realizada	0,72
95	SAA	2,00	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,54
96	SAA	1,36	10,0	0,6	Ausente	Ausente	5,04
97	SAA	1,01	8,0	0,7	Ausente	Ausente	0,15
98	SAA	1,07	8,0	Não realizada*	Não realizada	Não realizada	0,69
99	SAA	1,08	7,0	0,7	Ausente	Ausente	0,67
100	SAA	1,12	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	1,33
101	SAA	1,10	6,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,59
102	SAA	1,05	7,0	Não realizada*	Ausente	Ausente	0,70

Referências

Portaria 421/SES/SC de 13/05/2016 Valor Ref.: VMP: mínimo de 0,7 mg/L e o máximo de 1,0 mg/L de fluoreto

Art. 28 § 1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS : Valor Ref.: VMP: 5 uT

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Presença de *Escherichia coli* : Indicador de contaminação fecal.

Art. 32 da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Valor mínimo de 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado

Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021: Recomenda-se que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,0

SAA : Sistema de Abastecimento de Água SAC: Solução Alternativa Coletiva [1]SAI: Solução Alternativa Individual - Rural

* Lacen/SC disponibiliza apenas 4 análises mensais.